



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

Accusé de réception – Ministère de l'intérieur

8388652

Acte Certifié exécutoire

Envoi Préfecture : 22/12/2022
Retour Préfecture : 22/12/2022

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE4

RECEPTION DES TRAVAUX

PROCES-VERBAL DES OPERATIONS PREALABLES A LA RECEPTION¹

Le formulaire EXE4 est un modèle, qui peut être utilisé par le maître d'œuvre, pour formaliser le procès-verbal des opérations préalables à la décision de réception des ouvrages.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère

BP592

17 Avenue du Bourg 38081 L'ISLE D'ABEAU Cédex

Tel : 04.74.27.28.00

Fax : 04.74.27.69.00

B - Identification du titulaire du marché public.

TC INNOV SAS

9 rue Benjamin Franklin – PA de l'Abbaye II

44 160 PONTCHATEAU

RCS Saint Nazaire – 41244425900037 – APE2223Z

C - Identification du maître d'œuvre.

SAS CABINET D'ÉTUDES MARC MERLIN

Agence de Lyon 25 Rue Saint Jean de Dieu – 69007 LYON

Tél : 04 72 56 97 10

Fax : 04 72 56 97 11

Numéro de SIRET 428 634 356 00508

D - Objet du marché public.

Travaux d'amélioration du traitement des odeurs de l'unité de compostage de Traffeyere

E - Objet des opérations préalables à la réception des ouvrages.

■ Date d'achèvement des travaux proposée par le titulaire du marché public : 19/08/2021

■ Les opérations préalables à la réception des ouvrages portent sur :
(Cocher la case correspondante.)

la réception de l'ouvrage comportant les prestations suivantes :
La totalité des travaux objet du marché

la réception partielle de l'ouvrage relative aux prestations désignées ci-dessous :

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

F - Procès-verbal des opérations préalables à la réception des ouvrages.

Je soussigné, ... **Vincent CROUZOLON**, maître d'œuvre,

(Rappeler les nom et prénom du maître d'œuvre et cocher les cases correspondantes.)

- en présence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice ;
- en l'absence du représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice, dûment avisé par mes soins ;
- en présence du titulaire du marché public ;
- en l'absence du titulaire du marché public dûment convoqué, par courrier en date du

après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires, constate que :
(Cocher les cases correspondantes.)

1. les épreuves, prévues au marché public :

- n'ont pas été effectuées ;
- ont été effectuées ;
 - et sont concluantes ;
 - et sont concluantes, à l'exception de celles indiquées à l'annexe n° ci-jointe ;

2. les travaux et prestations, prévus au marché public :

- ont été exécutés ;
- ont été exécutés, à l'exception de ceux indiqués à l'annexe n° 1 ci-jointe ;

3. les ouvrages :

- sont conformes aux spécifications du marché public ;
- sont conformes aux spécifications du marché public, à l'exception des imperfections ou malfaçons indiquées à l'annexe n°1 ci-jointe ;

4. les conditions de pose des équipements :

- sont conformes aux spécifications des fournisseurs ;
- ne sont pas conformes aux spécifications des fournisseurs.

5. les installations de chantier :

- ont été repliées ;
- n'ont pas été repliées ;

6. les terrains et les lieux :

- ont été remis en état ;
- n'ont pas été remis en état.

Dressé le 24 septembre 2021

Signature
(maître d'œuvre)


CABINET MERLIN
Ingénieurs - Conseils
6, rue Grosse
69289 LYON Cedex 02

Accepté le

Signature
(titulaire)

- J'atteste que le titulaire du marché public a refusé de signer le présent procès-verbal.

Dressé le 22 Juillet 2021

Signature

RESERVES TRAVAUX

Traçage des canalisations d'eau extérieures à faire : douches de sécurité + eau de process

2 x douches de sécurité : douches non opérationnelles, seuls les rince-yeux fonctionnent

Double enveloppe du réseau de soude déboîté à reprendre

Terminer l'étiquetage des tuyauterie ligne d'eau potable à l'intérieur de l'usine

Support de 2 purges séquentielles non maintenue à prévoir

Perte fréquente du réseau communication entre site et supervision

Le programme de l'automate reste bloqué après une coupure ou microcoupure EDF. Il ne repart pas automatiquement

Ensemble DOE et notice d'exploitation à remettre

DOCUMENTATION FINALE : DOE

Ensemble DOE et notice d'exploitation à remettre

SOUS RESERVE DES ESSAIS SATISFAISANTS DE GARANTIE : essais programmés du 25 au 27 octobre 2021

